


แผนการจัดการความเสี่ยง คณะกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ค่าที่รับได้	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารจัดการ	ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่เครือข่ายหลักมีปัญหาใช้งานไม่ได้	H	ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ต่อเนื่อง	ไม่มีระบบสำรองหรือลิงค์สำรองในการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในกรณีเกิดปัญหาเครือข่ายหลักใช้งานไม่ได้	การป้องกันความเสี่ยง	ดำเนินการให้มีระบบสำรองหรือลิงค์สำรองอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น	ต.ค. 62 - ม.ค. 63	36,000	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี/ นักวิชาการ คอมพิวเตอร์
2	การบริหารจัดการ	การปรับแผนกลยุทธ์อาจล่าช้าไม่ทันสถานการณ์	H	เดือนที่ปรับแผนกลยุทธ์	ภายในเดือนกรกฎาคม	ระยะเวลาในการติดตามแผนกลยุทธ์เพื่อรายงานตามรอบการประเมินอาจได้รับข้อมูลไม่ทันกาล	การป้องกันความเสี่ยง	ปรับระยะเวลาในการติดตามแผนกลยุทธ์ทุก 2 เดือน เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมารายงานการประเมินทันทีไตรมาส	ต.ค. 62- ก.ย. 63	-	น.ส.วิจิตรา ไมล์เจริญ
3	การเรียนการสอน	จำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีน้อย	H	จำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท	อย่างน้อย 5 คน	กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรยังไม่ทั่วถึงกลุ่มลูกค้า	การลดความเสี่ยง	1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกและต่อเนื่อง 2. ประเมินผลลัพธ์ด้านจำนวนของผู้เรียนในหลักสูตรที่เราปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ 3. มีนโยบายเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขา กายภาพบำบัด มคอ. ให้เข้าเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ 4+1	ต.ค. 62- ก.ย. 63	-	อ. ดร.วีรยา ประโมทยกุล คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร สำหรับ บัณฑิตศึกษา
4	การบริหารจัดการ	ไฟฟ้าดับจากความเสี่ยงของหม้อแปลงไฟฟ้าของคณะ	H	หม้อแปลงไฟฟ้าใช้งานได้ดี	หม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี	หม้อแปลงระเบิดจากสัตว์มีเลี้ยงคานเข้าไปในระบบไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า และมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	การลดความเสี่ยง	1. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบของบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่รกทึบ 2. ตรวจสอบการปิดฝาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปิดสนิท 3. ตั้งงบประมาณในปีถัดไป เพื่อติดตั้ง Drop fuse เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากจากระบบไฟฟ้าภายนอก (เช่นฟ้าผ่า) ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อหม้อแปลงไฟฟ้าของคณะ 4. จัดหาบริษัทสำรอง ในกรณีที่เกิดความเสียหายที่ไม่ได้คาดหมายล่วงหน้า ให้เข้ามาดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562


(รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข)

คณบดีคณะกายภาพบำบัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2562